



CDG.ST VE.REGISTRO UFFICIALE.U.0015919.12-01-2026



ST13/AAG/VENEZIA/SP/lc
Vs. Rif. 0486868, 23/09/2025
Ns. Rif. CDG-0820576-A, 24/09/2025
Pratica: VE2025/0350
(DA CITARE SEMPRE NELLA CORRISPONDENZA)

Spett.le REGIONE DEL VENETO - UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
AUTORIZZAZIONI
FONDATA S. LUCIA CANNAREGIO, 23
30121 VENEZIA (VE)
P.Iva/C.F.: 02392630279
pec:
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it

e, p.c. CORDIGNANO S.R.L.
Pec: cordignano78@legalmail.it

OGGETTO : RIF. BESS 04-2025. INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE", AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DA 78 MW (348,16 MWH) E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE.

Richiamata la comunicazione a riscontro della verifica documentale, ns prot. CDG-0860164-U del 06.10.25, allegata alla presente, si riscontra la nota, vs prot. 0702573 del 31.12.25, ns prot. CDG-1130650-E del 31.12.25, per ribadire che questa Struttura Territoriale non ha competenza in merito all'intervento proposto, in quanto lo stesso non ricade all'interno della viabilità in gestione ad Anas.

Per le ragioni sopra esposte, questa Struttura Territoriale non parteciperà alla Conferenza di Servizi.

Qualora, nel prosieguo del procedimento in essere, Anas dovesse essere coinvolta in lavorazioni prospicienti strade oppure in particelle catastali ricadenti in gestione alla Scrivente, si resta in attesa di eventuale nota apposta.

Per chiarimenti e/o informazioni, si può contattare l'Ufficio Service e Patrimonio/Licenze e Concessioni inviando un'email a concessioni.veneto@stradeanas.it. Le comunicazioni formali inerenti il presente procedimento dovranno pervenire alla pec ve.service-patrimonio@postacert.stradeanas.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Dott. Aldo Baldi

Firmato da ALDO
BALDI
Data: il 09/01/2026
alle 12:40:18 CET

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 10178

del: 12/01/2026

Oggetto:	Protocollo nr: 15919 - del 12/01/2026 - CDG - ANAS S.p.A. - Direzione Generale RIF. BESS 04-2025. INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALIT�; "STAND ALONE", AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DA 78 MW MW (348,16 MWH) E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. Pratica: VE2025/0350
Mittente:	ANAS S.p.A.
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	CDG.REGISTRO UFFICIALE 2026.0015919.pdf Segnatura.xml

MIC|MIC_SABAP-PD-TV-BL|13/01/2026|0000853-P



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E BELLUNO

A Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria Direzione Ricerca Inno-
vazione e Competitività Energetica Unità Organizzativa
Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Classifica 34.43.01/83/2025

Risposta al foglio n. 702573 Del 31.12.2025

Rif. ingresso n. 7431 Del 31.12.2025

OGGETTO: *Cordignano (Treviso).*

Lavori: Pratica: BESS 04-2025 - Costruzione ed esercizio impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" e delle opere infrastrutturali connesse.

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004, 28, comma 4).
ART28_C4_par

In riferimento all'oggetto, a riscontro della comunicazione pervenuta in data 31.12.2025 e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 7431 in pari data, esaminata la documentazione progettuale allegata, in riferimento alla tutela archeologica si comunica quanto segue.

Nell'area di intervento non sussistono provvedimenti di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.

Tuttavia, stando agli atti di questo Ufficio, i lavori interessano una zona ad alto rischio archeologico in quanto prossima a rinvenimenti di materiali riferibili alla frequentazione antropica antica.

Pertanto, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di beni archeologici, si chiede che le opere di scavo previste dai lavori in progetto siano eseguite con assistenza archeologica continuativa da parte di professionisti archeologi, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale andrà comunicato il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Si ritiene inoltre opportuno che un preventivo controllo archeologico, mediante trincee preliminari da effettuare secondo modalità da concordare con questo Ufficio, sia garantito anche nell'area in cui verrà realizzato il sistema di accumulo, al fine di evitare che le opere di manomissione del suolo interferiscano con contesti archeologici sepolti arrecandovi danno.

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Marta Mazza

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Archeologo Elena Pettenò

Il Responsabile dell'Istruttoria

Funzionario Archeologo Elena Pettenò



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 14116

del: 13/01/2026

Oggetto:	MIC MIC_SABAP-PD-TV-BL 13/01/2026 0000853-P - Cordignano (Treviso). Lavori: Pratica: BESS 04-2025 - Costruzione ed esercizio impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalit�; stand alone; e delle opere infrastrutturali connesse.Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalit�; asincrona.Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004, 28, comma 4).ART28_C4_par#149275933#
Mittente:	SABAP-PD-TV-BL
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	Cordignano, Regione Veneto.pdf



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 16/01/2026 Protocollo N° 0020863 Class: 1.720.02.1 Fasc. 3 Allegati N° 0

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge 241/1990 e ss.mm.ii, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, riguardante il procedimento relativo all'autorizzazione unica per costruzione ed esercizio di impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV) e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica Bess 04-2025.
Comunicazioni.

Alla Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica

All'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali

Alla Segreteria Generale della Programmazione

e p.c. Alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali
Unità Organizzativa Servizi Forestali
Ufficio di Treviso

L'Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, con nota prot. n. 702573 del 31.12.2025, ha indetto la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge 241/1990 e ss.mm.ii, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, riguardante il procedimento relativo all'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (Bess), in modalità "stand alone", presso il Comune di Cordignano (TV) e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica Bess 04-2025.

A tal riguardo, in attuazione delle "Linee guida in materia di Conferenze di Servizi" approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1064 del 31.07.2018, si trasmettono le sotto riportate valutazioni di competenza di questa Direzione, in materia di terreni di uso civico, di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766, alla L.R. 22.07.1994 n. 31 e alla L. 20.11.2017 n. 168.

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795961

PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it e-mail: entilocaligrandieventi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 4KPSEE

P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dalla documentazione agli atti d'ufficio, non risulta che le opere in argomento possano interessare terreni assoggettati o assoggettabili al regime giuridico degli usi civici.

Pertanto, si evidenzia che questa Direzione non è chiamata ad esercitare alcuna competenza specifica nell'ambito del procedimento in oggetto.

Distinti saluti.

p. Il Direttore
Avv. Enrico Specchio
Il Direttore Vicario
Dott.ssa Giulia Millevoi

U. O. Enti Locali e Associazionismo, Riordino Territoriale e Grandi Eventi
Responsabile Dott.ssa Giulia Millevoi

Referente della pratica – Dott. Stefano Occhipinti
tel. 041/2795422

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIULIA MILLEVOI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795961

PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it e-mail: entilocaligrandieventi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 4KPSEE

P.IVA 02392630279

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0015046.26-01-2026

Regione Veneto

ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024, art. 9 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 04-2025 (da citare nelle successive comunicazioni)
Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024 Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 lett. b) della Legge 241/1990.

Si comunica che la Divisione V della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) non è competente nelle materie oggetto della nota prot. n. 0030652 del 21/01/2026, agli atti con prot. n. 12080 del 21/01/2026, come risulta dalla declaratoria dell'ufficio disponibile al link: <https://www.mase.gov.it/pagina/direzione-generale-fonti-energetiche-e-titoli-abilitativi-fta>

Cordiali saluti

MASE – DIE

DGFTA – Divisione V



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	39253	del:	26/01/2026
Oggetto:	Protocollo nr: 15046 - del 26/01/2026 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE D.Lgs. 190/2024, art. 9 - Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalit��; "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 04-2025 (da citare nelle successive comunicazioni) Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024 Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 lett. b) della Legge 241/1990.		
Mittente:	MASE		
Numero allegati:	2		
Nome file allegati:	MASE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0015046.pdf 20646-REG-1769415034484-Regione Veneto 14.pdf		



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Rischio Industriale e Verifiche Impiantistiche

Prot. vedi file segnature xml allegato
Class X.1.1

Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
– U.O. Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: D Lgs 190/2024 art 9 - procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità stand alone presso il comune di Cordignano (tv) e delle opere infrastrutturali connesse - rif pratica bess 04-2025

Facendo seguito alla nota acquisita con prot. ARPAV 283 del 7/1/2026 relativa al procedimento in oggetto e con riferimento alla documentazione prodotta dalla ditta proponente si esprime parere favorevole subordinato a:

- l'implementazione di misure impiantistiche e gestionali per il controllo delle acque di spegnimento in caso di incendio al fine di evitarne lo sversamento;
- l'impianto di illuminazione dovrà essere progettato e realizzato conformemente alle “Linee guida per progettazione illuminotecnica stazioni e sottostazioni elettriche” riportate all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti>

Cordiali Saluti.

Il Dirigente
Ing. Ziron Marco

Ziron Marco

Marco Ziron
23.01.2026 18:29:26 GMT+02:00

Responsabile del procedimento: Ing. Ziron Marco

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpa



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

pag. 1 di 1

Unità Organizzativa Rischio Industriale e Verifiche Impiantistiche
Via Rezzonico, 37 35131 Padova Italia
Tel. +39 049 8227922 e-mail: uorivi@arpa.veneto.it
PEC: rischio.verifiche@pec.arpa.veneto.it

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 6157/2026 del 26-01-2026
Doc. Principale - Class. 10.1.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	39299	del:	26/01/2026
Oggetto:	D L GS 190/2024 ART 9 PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ STAND ALONE PRESSO IL COM UNE DI C ORDIGNANO (TV) E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE RIF PRATICA BESS 04 2025		
Mittente:	Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto		
Numero allegati:	3		
Nome file allegati:	Segnatura.xml BESS_2025-04_Cordignano_(TV)_signed.pdf Copia_DocPrincipale_BESS_2025-04_Cordignano_(TV)_signed.pdf		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 30/01/2026 Protocollo N° 0050520 Class: C.111.01.1 Fasc. 2 Allegati N° 0

Oggetto: D.Lgs. 190/2024, art. 9 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 04-2025.
Rif. Vs. nota prot. n. 702573 del 31/12/2025.
Determinazioni.

Alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni

SEDE

In riscontro alla nota in oggetto, la scrivente Direzione conferma quanto è stato comunicato con nota prot. n. 576448 del 17/10/2025, ovvero che, in relazione al fondo interessato dalla realizzazione dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in oggetto, la costruzione e l'esercizio di tale impianto non ha impatto su produzioni biologiche o DOP o IGP dei prodotti agricoli o dei vini.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Alberto Zannol

U.O. Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
il Direttore dott. Giorgio Trentin
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol
E.Q. Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari: dott. Giovanni Mancinelli – tel. 041-2795521

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALBERTO ZANNOL, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroalimentare
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 0412795547 – Fax 0412795575
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio KUV1ZH



Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A. 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

VIA PEC

Spettabile

REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e

Programmazione Comunitaria

Direzione Ricerca Innovazione e Competitività

Energetica

Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e

Autorizzazioni

ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spettabili

CORDIGNANO 78 S.R.L.

Cordignano78@legalmail.it

OGGETTO: CDS –Codice pratica TERNA 202306522 – Rif. Pratica: BESS 04-2025 –
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7
agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità
asincrona.

D.Lgs. 190/2024, art. 9 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini
della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess)
in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi
dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere
infrastrutturali connesse.

Proponente: CORDIGNANO S.R.L.

Comune: Cordignano (TR)

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione (ns. prot. TERNA/A20250157387 del 31.12.2025)
di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:





Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

- in data 18.06.2025 la Società CORDIGNANO 78 S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) per una potenza totale in immissione pari a 78,00 MW, nel Comune di Cordignano (TR)
- in data 26.08.2025 con lettera prot. TERNA/P20250101834 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 132 kV su un ampliamento/adequamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata "Cordignano".
- in data 27.08.2025 la Società CORDIGNANO 78 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.
- in data 25.11.2025 la Società CORDIGNANO 78 S.r.l. ha trasmesso tramite portale MyTerna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN.

Vi informiamo che in data 30/01/2026 con lettera prot. TERNA/P20260013256 Terna ha chiesto integrazioni progettuali alla Società CORDIGNANO 78 S.r.l. per il rilascio del proprio parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete. Solo a valle della ricezione del progetto opportunamente integrato, Terna potrà emettere il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale che dovrà essere acquisito ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Si evidenzia che nell'ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale trasmessa e/o benestariata da Terna completa delle opere di utenza e delle opere di rete, così come identificate nella Soluzione Tecnica Minima Generale.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca

All.c.s.

Mauro Caprabianca

Firmato da Mauro
Caprabianca
Data: 11/03/2026
alle 13:31:31 UTC



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	107613	del:	10/02/2026
Oggetto:	CDS -CODICE PRATICA TERNA 202306522 - RIF. PRATICA: BESS 04-2025 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SS.MM. E II. E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, L. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA.D.LGS. 190/2024, ART. 9 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITA' STAND ALONE; PRESSO IL COMUNE DI CORDIGNANO (TV), AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DA 78 MW (348,16 MWH) E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE.PROPONENTE: CORDIGNANO S.R.L.COMUNE: CORDIGNANO (TR)#116182232#		
Mittente:	Terna S.p.A.		
Numero allegati:	2		
Nome file allegati:	202306522_CDS_Veneto_All1.pdf 202306522_CDS_Veneto.pdf		



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Tecnico

Area dogane e accise – energie e alcoli

Prot.: *(come da signature di protocollo)*

Trieste, *(data come da signature di protocollo)*

A: REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024, art. 9 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 04-2025

Avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Parere di competenza.

Con la nota prot. n. 0702573 del 31/12/2025 Codesta Amministrazione ha chiesto alla scrivente di far conoscere le proprie osservazioni in merito alla Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri preordinati alla realizzazione delle opere in oggetto.

Esaminata la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente e concordando con l'UADM Veneto 4 – Treviso, si esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione in argomento, riscontrando quanto riportato di seguito.

Tenendo conto che tale impianto si configura come "officina elettrica" ai sensi dell'art. 54, comma 1, del *Testo Unico delle Accise*¹ (di seguito, T.U.A.), prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà provvedere:

- all'installazione di idonei sistemi di misura conformi alla normativa metrica vigente e provvisti di rapporto di verifica fiscale in campo rilasciato da ente accreditato, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica transitata nell'impianto BESS e

¹ *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*, approvato con D.Lgs n. 504 del 26/10/1995 e successive modifiche.

scambiata con la rete di trasmissione (ovvero in fase di prelievo dalla rete e immissione in rete);

- all'installazione di idonei strumenti di misura, conformi alle vigenti norme metriche, per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti: i consumi interni delle apparecchiature ausiliarie (ad es. sistemi di condizionamento, illuminazione, sistemi antincendio, ecc.) vanno quantificati separatamente dalle perdite di sistema specificando se essi siano afferenti a distinta fornitura o se derivino dai quadri dell'impianto da autorizzare;
- all'installazione di apposita morsettiera di prova per permettere le verifiche in campo;
- all'adempimento degli obblighi e di ogni altra previsione contenuti nel Testo Unico delle Accise approvato con D. Lgs. 26/10/1995, n. 504, applicabili al caso di specie ed in particolare alla denuncia di officina elettrica ai sensi dell'art. 54 del T.U.A. e ad ogni conseguente adempimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Lucia Napolitano
firmato digitalmente



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 121899

del: 18/02/2026

Oggetto: Parere Regione Veneto_BESS Cordignano_TV

Mittente: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli

Numero allegati: 3

Nome file allegati: ADMDT004_14718_2026_2758.pdf.p7m
InfoProtocollo.txt
Segnatura.xml



Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO
AREA TECNICA

prot. n. 13337 del 24/09/2025

Pratica n. 052/2025

Prot. 2662

Addì, li 20/02/2026

Alla
Regione Del Veneto
- Uo Infrastrutture Energetiche E Autorizzazioni
Fondamenta S. Lucia Cannareggio 23
30121 VENEZIA-VENEZIA (VE)

PEC
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.
it

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024, art. 9 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione 1, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 04-2025
Ditta: Cordignano 78 S.r.l.

Comunicazione parere

In riferimento alla comunicazione della Regione Veneto in data 31/12/2025 prot. n. 0702573, di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Vista la documentazione prodotta esprime il seguente parere:

- L'area oggetto di intervento è classificata dal vigente Piano degli Interventi (PI) del Comune di Cordignano in Ambito Agricolo (art. 25 NTO del PI) nel quale l'art. 15 delle Norme Tecniche Operative (NTO), in merito alle destinazioni d'uso ammesse, prevede che:

"Si possono insediare, secondo le norme previste dai successivi articoli e conformemente alle definizioni di cui al Titolo V della LR 11/2004:

...omissis...

- *impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili;*

...omissis...

L'eventuale incompatibilità della classificazione dell'area, all'interno dello strumento urbanistico comunale, con l'intervento in questione, risulterebbe comunque superata per espressa previsione di legge in quanto l'art. 2 del D.Lgs. 190/2024, esclude qualsiasi incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1, con la conseguenza che il progetto sarebbe autorizzabile senza necessità di ottenere alcuna variante urbanistica

Il progetto contiene altresì una proposta di variante urbanistica allo strumento di pianificazione comunale con la riclassificazione dall'area a "Zona F2 – aree per attrezzature di interesse comune" che fa capo alle norme contenute all'art. "34 – Aree per servizi pubblici" delle vigenti NTO.

"Art 34. Aree per servizi pubblici

F2- Aree per attrezzature di interesse comune



Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO
AREA TECNICA

prot. n. 13337 del 24/09/2025

Pratica n. 052/2025

In queste zone sono ammesse attrezzature amministrative, religiose, sociali, culturali, assistenziali, associative, sanitarie, ricreative, per lo svago, per lo spettacolo, per i servizi di pubblica sicurezza, di telecomunicazioni, commerciali; impianti tecnologici; attrezzature di interscambio.

Tali aree saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria $D_f (VU \times IF) = 2,0 \text{ mc/mq.}$, modifiche all'indice sono ammesse con il progetto esecutivo dell'opera;
- è concesso l'ampliamento degli impianti esistenti fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, anche in deroga all'indice di cui sopra;
- altezza massima: 10,00 ml.; sono ammesse altezze maggiori per costruzioni speciali quali campanili, torri, ecc.;
- distanza dalle strade = 10,00 m;
- distanza dai confini = 5,00 m;
- parcheggi ad uso pubblico: 0,40 mq/mq SU."

A tal proposito, nella Relazione allegata alla proposta di variante viene attestata la conformità dell'intervento alle norme della classificazione in F2, ma non abbiamo riscontrato le verifiche relative ai seguenti parametri:

- densità edilizia fondiaria $D_f (VU \times IF) = 2,0 \text{ mc/mq.}$, ovvero se sono previste modifiche all'indice con il progetto esecutivo dell'opera;
- parcheggi ad uso pubblico: 0,40 mq/mq SU. Manca l'indicazione di se e come queste dotazioni a standard verranno soddisfatte come previsto dalle Norme Tecniche comunali.

Ciò detto, a parere dello scrivente Comune, la necessità della variante urbanistica dovrebbe ritenersi limitata alla sola modifica della disciplina normativa relativa all'attuale destinazione d'uso (Ambito agricolo), senza procedere alla variazione della zonizzazione da Ambito agricolo a F2 – aree per attrezzature di interesse comune, così da preservare la corretta vocazione dell'area in oggetto.

In tal modo, la variante si configurerebbe quale mero aggiornamento dell'elenco degli interventi ammissibili di cui all'art. 15 delle NTO, mediante l'inserimento degli impianti realizzati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.

- Il P.A.T.I. individua nel territorio intercomunale cinque Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ambientali, identificati sulla base dei caratteri ambientali e paesaggistici più significativi. Il territorio interessato risulta ricadere, dalla Tav. 4.2 Sud, nella ATO 1.2 – integrità fondiaria, dove la finalità di piano è quella di tutela della integrità fondiaria e di riqualificazione paesaggistica ed ambientale

- L'area è altresì interessata da:
 - presenza del tracciato di un "Corridoio ecologico principale" come risulta da PAT tav. 4.2 - l'art. 52 NTA del PAT indica che devono essere normati dal PI nel qual caso all'interno degli stessi non è consentita nuova edificazione di alcun genere - il PI non ha dettato norme in merito;
 - Filari arborei normati dall'art. 44 delle NTO del PI posizionati sul fronte strada provinciale con previsione da conservare o ricostituire > il progetto ne prevede la ricostituzione;
 - Macchie arboree normate dall'art. 43 delle NTO del PI (boschetto lato est del lotto) con previsione da conservare o ricostituire > il progetto ne prevede la conservazione;

Pianificazione territoriale regionale - PTRC 2020 della Regione Veneto:

Tav. 1a Uso del suolo – Terra

L'area di progetto dell'impianto BESS ricade in "Sistema del territorio rurale – Area ad elevata utilizzazione agricola".

Tav. 1b Uso del suolo – Acqua

L'area di impianto BESS ricade nell'area della fascia delle risorgive e dell'area di primaria tutela degli acquiferi.



Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO
AREA TECNICA

prot. n. 13337 del 24/09/2025

Pratica n. 052/2025

Tav. 2 Biodiversità

L'area di progetto ricade nel paesaggio del Veneto dell'"Alta Pianura di Sinistra Piave" e che la diversità del paesaggio agrario è medio-alta.

1. VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ, STANTE LA DESTINAZIONE AGRICOLA DELL'AREA, DI ESPERIRE UNA PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA.

Da quanto sopra indicato preme indubbiamente sottolineare il particolare pregio dell'area, che risulta vocata alle coltivazioni tradizionali agroalimentari locali -in particolare cereali e vigneti -, alla tutela della biodiversità – presenza di corsi d'acqua, aree boscate, siepi e filari arborei -, area che ha mantenuto nel tempo pressoché integro il paesaggio rurale.

Si evidenzia e ribadisce l'incompatibilità del progetto con la pianificazione locale e la necessità che l'AU produca l'effetto di variante urbanistica, non tanto per denegare la realizzazione dell'intervento, che risulta comunque ammissibile, come già detto, per espressa previsione normativa, quanto piuttosto per sottolineare le significative ripercussioni del progetto sul territorio;

Tutte queste circostanze, unitamente all'esenzione del progetto dalle procedure ambientali, comportano la necessità per l'Ente di ottenere le misure di compensazione ambientale.

Dalla Tav. 07 "Progetto del verde delle opere di mitigazione" si rileva che non sono state previste misure di compensazione sul fronte nord verso l'aperta campagna e che in questa sede si richiedono in pari misura di quanto previsto per il fronte strada.

2. ANALISI DELLA POSSIBILITÀ PER IL COMUNE DI OTTENERE EVENTUALI MISURE COMPENSATIVE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

Con riferimento alle misure compensative che il Comune potrebbe eventualmente richiedere al fine di mitigare gli impatti dell'impianto sul territorio, si ritiene che, tali misure, se pur dettate specificamente per compensare la realizzazione impianti di produzione di energie rinnovabili, possano comunque ritenersi applicabili anche alla diversa ipotesi della realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico.

L'art. 9, comma 10, lett. d) del D.Lgs 190/2024 prevede espressamente che ogni determinazione motivata e favorevole di conclusione della Conferenza dei Servizi (che costituisce vera e propria AU) possa prevedere "eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerati indispensabili in sede di conferenza dei servizi per la realizzazione dell'intervento".

Le Linee guida da cui si possono desumere le caratteristiche di tali misure compensative sono piuttosto risalenti e contenute nell'Allegato 2 del D.M. del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico, in cui venivano indicati i criteri per la determinazione delle misure di compensazione con riferimento agli impianti di produzione di energia. I criteri contenuti in tali linee guida, in attesa di una disciplina specifica e più attuale, dovranno comunque considerarsi applicabili quanto meno in via orientativa, al fine di evitare che possano insorgere questioni legate alla validità degli obblighi stipulati tra il Comune e l'operatore.

Quanto al contenuto, si rileva che tali misure possono essere di carattere ambientale e territoriale ed includono azioni concrete per riequilibrare l'ambiente, ma non possono essere meramente patrimoniali o economiche. La Corte Cost., con la sentenza n. 46/2021, ha comunque ammesso la possibilità di prevedere misure compensative c.d. miste, ossia in parte dirette a realizzare interventi di riequilibrio ambientale degli impatti negativi derivanti dalla localizzazione dell'impianto e, per la restante parte, di tipo monetario.

In tal senso si richiama quanto segue:

- a) Ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico e precisamente all'Allegato 2 lettera h) si precisa, in ogni caso, che le eventuali misure di



Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO
AREA TECNICA

prot. n. 13337 del 24/09/2025

Pratica n. 052/2025

compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri esposti, non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi e dovrebbero essere corrisposte annualmente;

- b) ai sensi di quanto contenuto nel D.LGS 190/2024 art. 9 comma 10 lett. d) - come recentemente modificato dall'art. 8 comma 1 lett. i) n. 6 del D.Lgs n. 178/26.11.2025 – corre l'obbligo di prevedere *“compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza dei servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.”*

Si esprime pertanto parere Favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. La necessità della variante urbanistica sia limitata alla sola modifica della disciplina normativa relativa all'attuale destinazione d'uso (Ambito agricolo), senza procedere alla variazione della zonizzazione da "Ambito Agricolo" a "F2 – aree per attrezzature di interesse comune", così da preservare la corretta vocazione dell'area in oggetto.
In tal modo, la variante si configurerebbe quale mero aggiornamento dell'elenco degli interventi ammissibili di cui all'art. 15 delle NTO, mediante l'inserimento degli impianti realizzati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.;
2. Dovranno essere previste misure di compensazione sul fronte nord verso l'aperta campagna in pari misura di quanto previsto per il fronte strada.
3. Si richiede il riconoscimento di misure compensative di tipo monetario determinate nella misura massima prevista D.LGS 190/2024 art. 9 comma 10 lett. d) - come recentemente modificato dall'art. 8 comma 1 lett. i) n. 6 del D.Lgs n. 178/26.11.2025 – e corrisposte annualmente.

Distinti Saluti.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Massimo STEFANI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	131180	del:	24/02/2026
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE UNICA prot.n.13337 del 24/09/2025 nr. pratica 052/2025 di Cordignano 78 S.R.L. oggetto: D.Lgs. 190/2024, art. 9 Procedimento relativo all'autorizzazione unica costruzione impianto BESS 04-2025		
Mittente:	CORDIGNANO		
Numero allegati:	2		
Nome file allegati:	COMUNICAZIONE FAV + DOCUMENTI P.C. GRATUITO.PDF.P7M Segnatura.xml		

Veneto Strade S.p.a. - Protocollo generale n. 7551/2026 del 13-03-2026



Veneto Strade S.p.a.
Protocollo generale
7551/2026
13-03-2026
Cl. 09.0.0



Prot. n.

Mestre,

**Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it**

OGGETTO: Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) presso il Comune di Cordignano (TV). Pratica BESS 04-2025
Conferenza dei servizi.

Con riferimento alla nota n. 146158 del 03/03/26 relativa all'oggetto, si comunica nessuna competenza sulla pratica in argomento perché non interferisce con la viabilità regionale in gestione a Veneto Strade Spa.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESERCIZIO
E MONITORAGGIO RETE VIARIA
(Dott. Ing. Luca Fiorentino)**

Veneto Strade spa
Cap. Soc. € 5.163.200 i.v.
P.Iva - C.F. e Reg. Imp. 03345230274

Direzione Centrale Mestre
Sede Legale Amministrativa Operativa
Via C. Baseggio, 5
30174 Mestre Venezia
Tel. (+39) 041 2907711
segreteriaave@venetostrade.it
venetostrade@pec.venetostrade.it

Direzione Distaccata Belluno
Via Villa Patt, 1
32036 Sedico (BL)
Tel. (+39) 0437 868111
segreteriaibi@venetostrade.it
venetostradebi@pec.venetostrade.it

www.venetostrade.it





Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 166015

del: 16/03/2026

Oggetto: Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) presso il Comune di Cordignano (TV). Pratica BESS 04/2025 - Conferenza dei servizi

Mittente: VENETO STRADE S.p.A.

Numero allegati: 1

Nome file allegati: Prot. 2026-007551 Documento primario.pdf



Consorzio Piave prot. n. 0006311 del 17-03-2026



Regione del Veneto
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Cordignano 78 srl
Cordignano78@legalmail.it

OGGETTO: Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità stand alone presso il Comune di Cordignano foglio 23 mappali 116-141, foglio 25 mappali 191-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432, e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 04-2025.

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 0005136 in data 04/03/2026, si comunica che il Consorzio, in merito a quanto in oggetto, ha già rilasciato a codesta Amministrazione e alla ditta Cordignano 78 s.r.l. il proprio parere di competenza con protocollo n. 0028911 del 08/10/2025 (che si allega in copia).

Verificato che la documentazione progettuale è rimasta invariata sotto l'aspetto idraulico e che, relativamente al sopraccitato provvedimento, non si rilevano aumenti di superficie impermeabilizzata e/o di portata allo scarico delle acque meteoriche, si ritiene che il provvedimento sia da considerarsi valido e pertanto non necessiti di integrazioni o aggiornamenti.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione a riguardo.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: Protocollo n. 0028911 del 08/10/2025

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Pellizzari
Istruttore: dott. Alessandro Basso

Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S.Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C.F. e P.IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 171000

del: 18/03/2026

Oggetto:	Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità stand alone presso il Comune di Cordignano foglio 23 mappali 116-141, foglio 25 mappali 191-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432. fog. 25 e delle opere infrastrutturali connesse._Rif. Pratica: BESS 04-2025.
Mittente:	Consorzio di Bonifica Piave
Numero allegati:	4
Nome file allegati:	Documento_0005136_04_03_2026.pdf 5136 1-PIAVE_2025_0028911.pdf 1-PIAVE_2026_0006311.pdf Segnatura.xml

Da: MARIA CARRARO <poloveneziafriuli@pec.italgasreti.it>
Inviato: mercoledì 18 marzo 2026 08:37
A: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
Oggetto: FW: Istanza per rilascio di Autorizzazione Unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024 ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u), ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso 16322647.pdf;p7m; 169340_2026_copia_cortesia.pdf; segnatrice_RV.pdf;
Allegati: segnatrice.xml

Buongiorno, il comune di Cordignano non è da noi gestito.

Italgas Reti
Polo Veneto Nord - Friuli

Il giorno 17/03/26, 12:48 "ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it <mailto:ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it>" <ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it <mailto:ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it>> ha scritto:

Si trasmette in allegato il seguente documento.
Registro: Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale Numero di protocollo: 169340 Data protocollazione: 17/03/2026



Segnatrice di protocollo

Numero di protocollo: 171471 del: 18/03/2026

Oggetto:	Istanza per rilascio di Autorizzazione Unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024 ai sensi dell'Allegato C, sezione I, lettera u), ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV) per 73.429 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: BESS 14-2025 Codice rintracciabilità preventivo opere di connessione TERNA S.p.A.: 202405216 Comunicazione di avvio della fase di verifica della completezza documentale.
Mittente:	Italgas Reti S.p.a.
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	16322647.pdf;p7m 169340_2026_copia_cortesia.pdf



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 23/03/2026

Protocollo N°

0182319 Class: 1.720.02.1 Fasc. 49

Allegati N° 0

Oggetto: Costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand-alone" presso il Comune di Cordignano (TV) per 73.429 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale art. 9, comma 1, del D. Lgs. 190/2024. Rif. Pratica: Bess 14-2025. Prot. regionale n. 169340 del 17.03.2026.
Comunicazioni.

Alla Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche
e Autorizzazioni
della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività
Energetica

All'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e
Enti Locali

Alla Segreteria Generale della Programmazione

e p.c. Alla Direzione Foreste, Selvicoltura
e Sistemazioni Idraulico Forestali
Unità Organizzativa Servizi Forestali
Ufficio di Treviso

L'Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, con nota prot. n. 169340 del 17.03.2026, ha avviato la fase di verifica documentale di cui al Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 190/2024) relativo all'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand-alone" presso il Comune di Cordignano (TV) per 73.429 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica Bess 14-2025.

A tal riguardo, in attuazione delle "Linee guida in materia di Conferenze di Servizi" approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1064 del 31.07.2018, si trasmettono le sotto riportate valutazioni di competenza di questa Direzione, in materia di terreni di uso civico, di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766, alla L.R. 22.07.1994 n. 31 e alla L. 20.11.2017 n. 168.

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795961

PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it e-mail: entilocaligrandieventi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 4KPSEE

P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dalla documentazione agli atti d'ufficio, non risulta che le opere in argomento possano interessare terreni assoggettati o assoggettabili al regime giuridico degli usi civici.

Pertanto, si evidenzia che questa Direzione non è chiamata ad esercitare alcuna competenza specifica nell'ambito del procedimento in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore
Avv. Enrico Specchio

U. O. Enti Locali e Associazionismo, Riordino Territoriale e Grandi Eventi
Responsabile Dott.ssa Giulia Millevoi

Referente della pratica – Dott. Stefano Occhipinti
tel. 041/2795422

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ENRICO SPECCHIO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795961

PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it e-mail: entilocaligrandieventi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 4KPSEE

P.IVA 02392630279

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 18161 del 27/03/2026



PROVINCIA DI TREVISO

Rif. Prot. 74240/2025
Prot. come impresso su copia conforme

Treviso, come da protocollo

A mezzo P.E.C.:
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Spett.le
REGIONE VENETO
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività
Energetica
U. O. Infrastrutture Energetiche e
Autorizzazioni
Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23
30121 - Venezia (VE)

e p.c.

A mezzo P.E.C.:
comune.cordignano@halleycert.it

Spett.le
Comune di CORDIGNANO
Via Vittorio Veneto, 2
31016 - Cordignano (TV)

Al
Dirigente del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale
Dott. Simone Busoni
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024, art. 9 - Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 04-2025
PARERE Provincia di Treviso

Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento pervenuta a mezzo PEC e assunta al Protocollo Provinciale n. 74240/2025 del 31.12.2025, con la quale veniva convocata la Conferenza di servizi in forma semplificata con modalità asincrona, per l'approvazione del progetto citato in oggetto;

visti gli elaborati visionabili e scaricabili mediante collegamento ipertestuale inserito nella sopracitata comunicazione;

considerato che l'Ente dovrà esprimere un unico parere nell'ambito di tutte le competenze istituzionali, l'Ufficio Concessioni Strade del Settore Viabilità assegnatario del procedimento, ha chiesto agli altri Settori l'espressione di competenza;

atteso che dall'esamina della documentazione non si rilevano competenze provinciali per i seguenti aspetti:

- **Paesaggio.** Il Comune interessato (Cordignano) rientra nell'elenco regionale dei Comuni idonei ed è quindi competente in materia paesaggistica. Nel caso specifico non risultano comunque vincoli paesaggistici;



PROVINCIA DI TREVISO

• **Variante urbanistica:** Dalla documentazione presentata non si evince la necessità di variante urbanistica. Qualora l'autorizzazione unica costituisca variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 9 c. 10 lett. c) del DLgs 190/2024, dovranno essere prodotti i necessari elaborati tecnici e la convocazione della Conferenza dei Servizi dovrà farne esplicita menzione. Si ricorda che un eventuale parere in merito da parte di questo Ente è dovuto esclusivamente in caso di variazione del PAT comunale;

• **Rilascio nulla osta provinciale per la costruzione delle linee elettriche.** Dalla documentazione si evince che il collegamento di circa 95 m è completamente interrato; pertanto non è necessario da parte di questo Ente il rilascio del "Nulla osta costruzione delle linee elettriche - Art. 120 R.D. 1775/1933 e L.R. 24/1991 s.m.i." come previsto dal Decreto 20 ottobre 2022, allegato punto 3.1, lettera a), e confermato dalla DGRV n. 815 del 4 luglio 2023;

ritenuto di esprimersi in merito alle competenze istituzionali dell'Ente, nonché a quanto attribuito dal vigente C.d.S. in qualità di Ente proprietario della rete viaria interferente ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs. 285/92;

considerato che nel progetto è prevista l'apertura di un nuovo accesso carraio ad uso esclusivo;

considerato che i terreni su cui insiste la realizzazione dell'impianto sono attualmente serviti da un accesso carraio esistente fronteggiante la strada provinciale e posto in affiancamento al terreno interessato;

che l'accesso esistente è sufficientemente ampio per le necessità dell'intervento e di realizzazione delle opere e per la sua futura manutenzione;

considerato che la realizzazione di un ulteriore accesso a distanza ravvicinata a quello esistente entra in contrasto con la D.G.P. n. 566/42386/1998 con la quale l'Ente si pone come obiettivo la diminuzione e la limitazione di aperture di accessi lungo le Strade Provinciali ad un numero massimo di n. 1 accesso a proprietario e comunque il raggruppamento di più accessi in un unico accesso a cavallo di più proprietà;

atteso che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Cordignano, fuori centro abitato lungo la S.P. n. 160 "Dei Palù" di categoria F;

attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza di questa Amministrazione Provinciale, all'esecuzione dei lavori previsti in fascia di rispetto stradale che interessa un tratto della Strada Provinciale n. 160 "Dei Palù", tra la progressiva Km 03+900 e 04+060 ad eccezione del nuovo accesso carraio previsto

Settore: Viabilità

Responsabile del procedimento:

Arch.

Michele Pozzobon

Responsabili dell'istruttoria:

Urb.

Davide Perissinotto

perissinottodavide@provincia.treviso.it

int. 0422 656122

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 656140 - concessionistrade@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

pag. 2/3

**PROVINCIA DI TREVISO**

nelle planimetrie di progetto per i motivi descritti in premessa, l'accesso all'impianto dovrà avvenire usufruendo dell'accesso esistente come già attualmente avviene.

I lavori dovranno essere realizzati conformemente al progetto allegato alle sopracitate PEC, che si richiama quale parte integrante al presente provvedimento, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle seguenti prescrizioni:

- La recinzione in rete metallica di altezza pari a 2,00 m dovrà essere posta ad una distanza di almeno 3,00 m dal confine stradale e dovrà contenere anche il bacino di laminazione previsto (ossia dovrà essere posta tra la siepe fronte strada e il bacino di laminazione);
- La siepe prevista, data la conformazione, dovrà essere posta ad almeno 6,00 m dal confine stradale e comunque in base alla tipologia di piante previste in piantumazione come indicato dall'art. 26 del Regolamento del C.d.S. n. 495 del 16.12.1992;
- La realizzazione delle opere fronteggianti la strada (siepe, recinzione) è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia come specificato dall'art. 22 del C.d.S. D.L.vo. n. 285 del 30.04.1992;
- Almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata istanza al preposto Ufficio della Provincia di Treviso per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modifiche a mezzo portale GeoWorks (<https://treviso.geo.works/permits/>) a nome del titolare e proprietario;
- La richiesta dovrà riportare al suo interno gli elaborati completi per il rilascio del provvedimento quali: una relazione di progetto, il pagamento di diritti di istruttoria pari a 84,50 € (versati a mezzo PagoPA o bonifico bancario) e n. 2 marche da bollo per la richiesta e il rilascio del provvedimento, una planimetria e una sezione della sede stradale (fossi e carreggiata) dello stato di fatto, di progetto e comparativa.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. ANTONIO PAVAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e smi)

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Settore: Viabilità

Responsabile del procedimento: Arch. Michele Pozzobon

Responsabili dell'istruttoria: Urb. Davide Perissinotto

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 656140 - concessionistrade@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

perissinottodavide@provincia.treviso.it

int. 0422 656122

pag. 3/3



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 194225

del: 30/03/2026

Oggetto:	(Rif: 2026/18161 PROT) SI TRASMETTE PARERE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AVENTE AD OGGETTO: D.LGS. 190/2024, ART. 9 "PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTRICOCHIMICO (BESS) IN MODALITA' "STAND ALONE" PRESSO IL COMUNE DI CORDIGNANO (TV), AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DA 78 MW (348,16 MWH) E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. RIF. PRATICA: BESS 04-2025 (DA CITARE NELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI) - INVIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM. E II. E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, L. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA.
Mittente:	Provincia di Treviso
Numero allegati:	3
Nome file allegati:	Parere AU BESS SP 160 Cordignano.pdf.p7m SU_18161_2026_PROT.pdf Segnatura.xml

Alla Regione del Veneto
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività
Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e
Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

N. pratica **BESS 04-2025**

Proponente: **CORDIGNANO 78 S.R.L.**

Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024

Trasmissione Benestare Terna Spa.

Mirandola, 13 Aprile 2026

Oggetto: Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.

Il sottoscritto BARDUZZI ROBERTO, in qualità di Legale Rappresentante della Società CORDIGNANO 78 S.R.L., P.IVA e C.F. 04146140365, con sede legale in Via Statale Sud n°117, Mirandola (MO), Cap 41037, Indirizzo Pec **cordignano78@legalmail.it**

Con la presente trasmette il Benestare al progetto dell'impianti utente per la connessione.

Gli elaborati definitivi benestariati da Terna Spa sono già stati trasmessi con pec il 19 febbraio 2026 e da Voi protocollati in data 23/02/2026 prot. N. 128952.

Allegati: c.s.

Siamo disponibili ad eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti

CORDIGNANO 78 S.R.L.

Firmato digitalmente da

Roberto Barduzzi

C = IT
Data e ora della firma: 13/04/2026 10:37:58



Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero - crm@terna.it -
www.terna.it
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

PEC

Spettabile
CORDIGNANO 78 SRL
Via Statale Sud, 117
41037 Mirandola (MO)
cordignano78@legalmail.it

Oggetto: Codice Pratica: 202306522 - Comune di Cordignano (TV) - Benestare al progetto.

Richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (Sistema di accumulo o BESS) da 78 MW.

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che il Vs. impianto venga collegato in antenna a 132 kV su un ampliamento/adeguamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata "Cordignano";
- alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 03/02/2026 tramite il portale MyTerna e, successivamente, in data 26/03/2026 a mezzo PEC (ns. rif. TERNA/A20260041920);

per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

Fanno parte del seguente parere di rispondenza gli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito elencati.



CERTIFICAZIONI,
AGGREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA



Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero - crm@terna.it -
www.terna.it
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

OPERE RTN E UTENTE			
N. ELABORATO	DESCRIZIONE	REV.	DATA REV.
F-c_STMG_Rel 01_R1_L2503COR78	Relazione Tecnica Impianto di Utenza per la Connessione	01	24.11.25
F-c_STMG_TAV 01_L2503COR78	Inquadramento Impianto Utente su IGM 25000	00	16.02.25
F-c_STMG_TAV 02_R2_L2503COR78	Inquadramento Impianto di Utente su CTRN	02	03.02.26
F-c_STMG_TAV 03_R2_L2503COR78	Inquadramento Utente su Ortofotocarta	02	03.02.26
F-c_STMG_TAV 04_R2_L2503COR78	Inquadramento Impianto utente su Mappa Catastale	02	03.02.26
F-c_STMG_TAV 05_R1_L2503COR78	Planimetria Elettromeccanica	01	24.11.25
F-c_STMG_TAV 06_R2_L2503COR78	Sezioni Elettromeccaniche e Particolari Costruttivi della Sottostazione AT/MT – Nuovo Stallo RTN	02	03.02.26
F-c_STMG_TAV 07_R1_L2503COR78	Schema Elettrico Unifilare	01	24.11.25



Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero - crm@terna.it -
www.terna.it
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;
- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 202405216 della società ICA FER ONE S.R.L. e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;
- tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE a 380/132 kV di Cordignano dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Nord-Est (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna "Misura e Osservazione del Sistema" (metering_mail@terna.it).

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A57 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell'area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della



CERTIFICAZIONI,
ACCREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA



Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero - crm@terna.it -
www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di massima espansione per futuri sviluppi;

- rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all'impianto).

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Mauro Caprabianca
Mauro Caprabianca
Data: 11
02/04/2026 alle
14:29:27 UTC

CORDIGNANO

Copia:DTNES
ADE-AEANE
ATNES-RL
PRAC-ARIPD
SVP-PAC
PSE-PSR
PSR-APNE
Az:PTE



CERTIFICAZIONI
ACCREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	217295	del:	13/04/2026
Oggetto:	CORDIGNANO 78 S.R.L. Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024 Trasmissione Benestare Terna Spa.		
Mittente:	Cordignano S.r.l.		
Numero allegati:	2		
Nome file allegati:	Lettera Trasmissione Benestare-signed.pdf CP202306522-3_CONN01-Benestare-CRM_CORDI_1773828736920.pdf		



Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO
AREA TECNICA

PEC

Regione Del Veneto - UO Infrastrutture
Energetiche E Autorizzazioni

Fondamenta S. Lucia Cannareggio 23
30121 VENEZIA-VENEZIA (VE)

PEC

ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024-ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse- Comunicazione dell'invio alla proponente della Convenzione concordata per le misure compensative ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett.d) del D.lgs. 190/2024.

Rif. Pratica: BESS 04-2025

Premesso che

Con riferimento all'impianto di accumulo in oggetto, con nota prot. n. 146158 del 03.03.2026, pervenuto al protocollo comunale con n. 3299 del 04.03.2026, Codesta Spett.le Regione Veneto disponeva la sospensione del procedimento al fine di consentire al soggetto proponente la definizione, di concerto con questo Comune, di una convenzione avente ad oggetto la determinazione delle misure compensative ambientali e territoriali a favore dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. d), del D.Lgs. 190/2024 da stabilire in sede di Conferenza dei Servizi, mediante la presentazione di uno schema di accordo condiviso tra le parti.

Con la presente si comunica che la Giunta Comunale, con verbale di deliberazione n. 55 del 09-06-2026 allegato presente, ha approvato lo schema di convenzione già condiviso tra le parti,

Si precisa, al riguardo, che la delibera di Giunta esprime l'indirizzo favorevole dell'Amministrazione comunale in ordine all'accordo, quale atto preliminare e propedeutico al perfezionamento del procedimento nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria. Resta demandata al primo Consiglio comunale utile l'adozione del provvedimento di competenza finalizzato al conferimento del mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, per la sottoscrizione dell'accordo stesso, una volta che lo stesso sarà stato condiviso anche da codesta autorità procedente.

Successivamente, con nota prot. n. 8411 del 11/04/2026 il Comune ha trasmesso alla ditta proponente lo schema di accordo condiviso con allegato l'atto di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.

Il proponente, dunque, procederà alla sottoscrizione e alla trasmissione dello schema di accordo a codesta Autorità procedente.

Tanto chiarito, si richiede, alla medesima Autorità procedente, una volta condivisa la convenzione stipulata tra le parti, di inserire il rispetto degli obblighi in essa assunti tra le prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente osservate ai fini del mantenimento del titolo autorizzativo.

Si coglie altresì l'occasione per rappresentare che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, con specifico riferimento al punto concernente la variante urbanistica, questo Comune ritiene opportuno che, nella modifica normativa proposta dalla ditta proponente nella Relazione di Variante di cui al documento "F-2_Rel_01_R1_Var_Urban_L2503COR78_Relazione di Variante al PI_signed-signed", all'art. 15 delle Norme



Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO
AREA TECNICA

Tecniche Operative (NTO), venga modificato e integrato il capoverso recante la dicitura "Sistemi di Accumulo Elettrochimico Stand-Alone realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i." mediante la dicitura "Sistema di Accumulo Elettrochimico Stand-Alone realizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i." con l'aggiunta della seguente precisazione: **"limitatamente alla durata del titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto che determinato la presente variante puntuale"**.

Tale integrazione è ritenuta necessaria al fine di circoscrivere temporalmente l'efficacia della previsione urbanistica alla permanenza in esercizio dell'impianto autorizzato.

Allegato: Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/06/2026

Cordignano, li 11/06/2026

Distinti Saluti.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Massimo STEFANI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

* Copia conforme all'originale * COMUNE DI CORDIGNANO protocollo n.0008437 del 11-06-2026



COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 09-06-2026

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LE MISURE COMPENSATIVE AMBIENTALI E TERRITORIALI EX ART. 9 DEL D.LGS. 190/2024 CORRELATE ALL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE" DA 78 MW (348,16 MWH) DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CORDIGNANO
---------	--

L'anno duemilaventisei, addì nove del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti/Assenti
Campagna Roberto	Sindaco	Presente
Soneghet Cinzia	Vicesindaco	Presente
Della Libera Giada	Assessore	Assente
Fael Mauro	Assessore	Presente
Basso Matteo	Assessore	Presente
		41

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Bortolan Simone.

Campagna Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

* Copia conforme all'originale * COMUNE DI CORDIGNANO protocollo n. 0008437 del 11-06-2026

COMUNE DI CORDIGNANO

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LE MISURE COMPENSATIVE AMBIENTALI E TERRITORIALI EX ART. 9 DEL D.LGS. 190/2024 CORRELATE ALL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE" DA 78 MW (348,16 MWH) DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CORDIGNANO
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Società Cordignano 78 S.r.l., P.IVA e C.F. 04146140365, con sede legale in Piazza Fontana n. 6, cap. 20122, Milano, ha presentato alla Regione Veneto, Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, con note acquisite ai prott. regg. n. 337278, 337279, 337280, 337281, 337282 337283, 337284, 337285, 394240, del 09.07.2025 e successivamente perfezionate con note acquisite al prot. reg. n. 392684 del 11.08.2025, prot. reg. n. 394740 del 12.08.2025, e prot. n. 430256 del 05.09.2025, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse, sui seguenti mappali catastali: Foglio 23 mappali n. 116, 141 e Foglio 25 mappali n. 191, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,432;
- con nota prot. reg. n. 486868 del 23.09.2025, la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica della Regione Veneto, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, ha comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, finalizzata alla verifica della completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza e con riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi da acquisire nell'ambito del procedimento unico autorizzatorio, con la richiesta di trasmettere, entro 20 giorni dal ricevimento della succitata comunicazione, le integrazioni eventualmente occorrenti al fine del perfezionamento della documentazione in atti;
- Il Comune di Cordignano ha risposto alla suddetta nota della Regione con nota prot. reg. n. 553756 del 13.10.2025 con una richiesta di integrazione documentale;
- La ditta proponente ha quindi integrato la documentazione richiesta dai vari Enti interessati in data 19/12/2025 con nota pervenuta al prot. reg. n. 685218 del 19/12/2025 ;
- La Regione Veneto, Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, con nota prot. 0702573 del 31/12/2025, agli atti di questo Comune al prot. n. 6 del 02/01/2026, ritenuta conclusa la verifica della completezza documentale ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, ha quindi provveduto a comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, relativo all'autorizzazione unica di cui sopra e quindi indire la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs 190/2024 e dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte fissando i termini del procedimento;
- Il Comune di Cordignano, in risposta alla nota prot. 0702573 del 31/12/2025, ha trasmesso, in data 20/02/2026 con nota prot. 2662, il proprio parere favorevole con prescrizioni chiedendo, tra le altre cose, il riconoscimento di misure compensative di tipo monetario determinate nella misura massima

COMUNE DI CORDIGNANO

prevista D.LGS 190/2024 art. 9 comma 10 lett. d) - come recentemente modificato dall'art. 8 comma 1 lett. i) n. 6 del D.Lgs n. 178/26.11.2025 – e corrisposte annualmente;

- Con nota prot. reg. n. 0146158 del 03/03/2026, agli atti di questo Comune al prot. n. 3299 del 04/03/2026, la Regione Veneto invitava il proponente, soc. Cordignano 78 S.r.l. a formulare in concerto con il Comune di Cordignano, uno schema di accordo / convenzione / atto d'obbligo che definisca le compensazioni territoriali, ovvero ambientali, a favore del Comune, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- In linea con quanto previsto dall'art. 9 citato, la Regione Veneto, nell'ambito dell'iter autorizzativo, ha quindi sospeso il procedimento al fine di consentire alla soc. Cordignano 78 S.r.l. la definizione, di concerto con il Comune, di una convenzione avente ad oggetto la determinazione delle misure compensative ambientali e territoriali a favore dell'Ente richieste dal Comune, da definire in sede di Conferenza dei Servizi, mediante la presentazione di uno schema di accordo condiviso tra le parti;

DATO ATTO che l'intervento è assoggettato al procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 9 d.lgs. 190/2024 e s.m.i. ("AU"), il quale prevede, al comma 10, lett. d), che il provvedimento di autorizzativo deve includere, tra l'altro, "le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni [...] entro un limite non inferiore all'1% e non superiore al 4% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto dell'energia autoconsumata";

RILEVATO che a seguito delle varie interlocuzioni intercorse tra l'Amministrazione Comunale di Cordignano e la ditta proponente Cordignano 78 S.r.l. si è pervenuti allo schema di convenzione condiviso allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con la presente Convenzione, la Cordignano 78 si impegna a finanziare le misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla mitigazione degli impatti riconducibili alla realizzazione dell'impianto a favore del Comune;

PRESO ATTO che Le misure compensative dovute e finanziate dalla Società sono state determinate, in via generale, nella misura del 2,5% (due virgola cinque per cento) del MOL atteso complessivo dell'Impianto, come risultante dal PEF trasmesso dalla soc. Cordignano 78 S.r.l., per un importo complessivo pari, ad oggi, a Euro 1.814.397,00 che verrà corrisposto in 15 (quindici) annualità, secondo gli importi riportati nella tabella di seguito riportata:

Annualità	Anno solare	MOL Atteso (€)	Totale annuo base (€)
1	2027	2.532.000,00 €	63.300,00 €
2	2028	2.365.733,33 €	59.143,33 €
3	2029	2.316.333,33 €	57.908,33 €
4	2030	2.216.733,33 €	55.418,33 €
5	2031	2.125.333,33 €	53.133,33 €
6	2032	2.039.466,67 €	50.986,67 €
7	2033	1.956.933,33 €	48.923,33 €
8	2034	6.832.133,33 €	170.803,33 €
9	2035	6.805.800,00 €	170.145,00 €
10	2036	6.651.333,33 €	166.283,33 €
11	2037	6.787.933,33 €	169.698,33 €
12	2038	6.900.666,67 €	172.516,67 €
13	2039	7.083.533,33 €	177.088,33 €
14	2040	8.054.800,00 €	201.370,00 €
15	2041	7.907.133,33 €	197.678,33 €
TOTALE		72.575.866,64 €	1.814.396,67 €

* Copia conforme all'originale * COMUNE DI CORDIGNANO protocollo n. 0008437 del 11-06-2026

COMUNE DI CORDIGNANO

DATO ATTO che la convenzione avrà una durata di 15 anni, che la sua efficacia è subordinata all'ottenimento del titolo autorizzativo e alla realizzazione dell'Impianto, che la prima annualità verrà corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e che le annualità successive verranno corrisposte anticipatamente entro il giorno 31 marzo dell'annualità di riferimento;

RILEVATO che il presente provvedimento esprime l'indirizzo favorevole dell'Amministrazione comunale in ordine all'accordo in oggetto, quale atto preliminare e propedeutico al perfezionamento del procedimento nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, restando demandata al Consiglio comunale l'adozione del provvedimento di competenza finalizzato al conferimento del mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, per la sottoscrizione dell'accordo stesso;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione atto sarà immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. N.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario F.F., ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione avente ad oggetto le misure compensative ambientali e territoriali ex art. 9 del d.lgs. 190/2024 correlate all'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" da 78 MW (348,16 MWH) da realizzarsi nel comune di Cordignano;
3. di dare atto che il presente provvedimento esprime l'indirizzo favorevole dell'Amministrazione comunale in ordine all'accordo in oggetto, quale atto preliminare e propedeutico al perfezionamento del procedimento nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, restando demandata al Consiglio comunale l'adozione del provvedimento di competenza finalizzato al conferimento del mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, per la sottoscrizione dell'accordo stesso;
4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. di comunicare l'avvenuta adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267/2000;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000;
7. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale ed all'Albo Pretorio comunale;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 86 del 09-06-2026 ed allegati alla presente deliberazione.

* Copia conforme all'originale * COMUNE DI CORDIGNANO protocollo n. 0008437 del 11-06-2026

COMUNE DI CORDIGNANO

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LE MISURE COMPENSATIVE AMBIENTALI E TERRITORIALI EX ART. 9 DEL D.LGS. 190/2024 CORRELATE ALL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE" DA 78 MW (348,16 MWH) DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CORDIGNANO
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Campagna Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Bortolan Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

* Copia conforme all'originale * COMUNE DI CORDIGNANO protocollo n. 0008437 del 11-06-2026



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 340807

del: 15/06/2026

Oggetto:	Rif. Pratica: BESS 04-2025: Impianto accumulo elettrochimico (Bess) "stand alone" da 78 MW (348,16 MWh) presso il Comune di Cordignano - Comunicazione invio alla proponente Convenzione concordata per le misure compensative
Mittente:	CORDIGNANO
Numero allegati:	3
Nome file allegati:	Prot_Par 0008437 del 11-06-2026 - Documento BESS 04_2025 REV comunicazione a Regione invio convenzione_COMP.pdf.p7m CC_Prot_Par 0008437 del 11-06-2026 - Documento BESS 04_2025 REV comunicazione a Regione invio convenzione_COMP.pdf Segnatura.xml



Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A.

Sede Legale: Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 | Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.

Spett.le
Regione Veneto - DIR Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
PEC: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Risposta “D.Lgs. 190/2024, art. 9 ? Procedimento relativo all’autorizzazione unica ai fini della costruzione e l’esercizio dell’impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità ?stand alone? presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell’allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 04-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).Conferenza dei Servizi

La sottoscritta Open Fiber S.p.A., società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A., con sede legale in Largo Guido Donegani 2 – 20121 Milano, capitale sociale pari ad euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita via 09320630966 (“OF”), qui rappresentata nella persona di Alessandro Battistel, C.F. BTTLN81B25B157X, nato a Brescia il 25/02/1981, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager per il territorio della Regione Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia della medesima società

CONSIDERATA

La documentazione presentata in data 30/06/2026 con ns prot. 209856 con la quale comunicavate alla Scrivente l’avvio del procedimento per l’approvazione di quanto in oggetto.

SI COMUNICA

Si esprime parere favorevole in quanto non risultano presenti interferenze delle opere con l’infrastruttura e/o cavi Open Fiber.

Prescrizioni generali

Al termine della Conferenza di Servizi e durante la fase del cantiere, l’Ente richiedente o i suoi incaricati, potranno richiedere un sopralluogo congiunto con la Scrivente atto ad evidenziare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze riscontrate in corso d’opera.

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione tramite mail all’indirizzo: assurance_veneto@openfiber.it

Laddove in corso d’opera si riscontri un’interferenza e risulti necessario effettuare uno spostamento dell’infrastruttura civile e/o cavi Open Fiber, l’Ente richiedente o i suoi incaricati dovranno concordare le lavorazioni e i tempi di risoluzione interferenza con Open Fiber, valutando soluzioni alternative coerenti con la necessità della Scrivente di mantenere il servizio costante attivo e disponibile.

PG-0211283-01/07/2026-U



PUBBLICO

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. – Sede Legale: Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966
R.E.A. MI 2083127 Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.

Si ricorda che il Codice della Strada all'art.231, comma 3, prevede che "In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al D.lgs.1 Agosto 2023, n.259 e successive modificazioni".

I costi derivanti da un eventuale spostamento delle infrastrutture e/o cavi riscontrate in corso d'opera, saranno a carico dell'Ente richiedente, come previsto dal D.lgs. n.259/2003 art.54. Open Fiber interverrà per eseguire le necessarie lavorazioni a valle dell'accettazione del relativo preventivo di spesa da parte del Richiedente.

Si precisa, in ogni caso, che l'indicazione della presenza o meno dell'infrastruttura Open Fiber ha carattere puramente orientativo e non sostituisce l'obbligo di effettuare tutte le necessarie verifiche preventive sul suolo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indagini strumentali finalizzate a individuare eventuali interferenze.

Vi informiamo che:

- per eventuali chiarimenti o informazioni tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare i seguenti referenti:

assurance_veneto@openfiber.it

- le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all'indirizzo PEC:
openfiber@pec.openfiber.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni che si rendessero necessari, si porgono distinti saluti

Regional Manager Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia
Alessandro Battistel

PUBBLICO

Open Fiber S.p.A. - società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. - Sede Legale:
Viale dell'Innovazione 1 - 20126 Milano - Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966
R.E.A. MI 2083127 Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	400985	del:	02/07/2026
Oggetto:	Invio del protocollo numero 0211283: RISPOSTA A: Comune di CORDIGNANO (TV) -D.Lgs. 190/2024, art. 9 ? Procedimento relativo all?autorizzazione unica ai fini della costruzione e l?esercizio dell?impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalit? ?stand alone? presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell?allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 04-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).Conferenza dei Servizi ai sensi dell?art. 9 c. 8 del D...		
Mittente:	Open Fiber S.p.A.		
Numero allegati:	1		
Nome file allegati:	INTERFERENZE.pdf		

N. Prot.: 0137916/26 Data Prot.: 14/07/2026 Uffici: SISP U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U.O.S. Salute e Ambiente

Allegati n. //

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024, art. 9 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 04-2025.

Rilascio parere.

Alla c.a. di

a mezzo pec
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Il Direttore
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria
Regione del Veneto
Ing. Francesca Zantedeschi

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 397358 del 30/06/2026, acquisita al nostro prot. n. 128540 del 30/06/2026; vista la richiesta ed esaminata la documentazione prodotta, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, al progetto in questione.
Sono fatte salve le altre norme, pareri, vincoli, prescrizioni di Enti ed Organi interessati.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dr. Erminio Bonsembiante
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dr. Erminio Bonsembiante
Responsabile dell'istruttoria: dott. Filippo Fighera
tel: 0423 614708 - mail: filippo.fighera@aulss2.veneto.it



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	419905	del:	15/07/2026
Oggetto:	D.LGS. 190/2024, ART. 9 – PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTRICOCHIMICO (BESS) IN MODALITA’ “STAND ALONE” PRESSO IL COMUNE DI CORDIGNANO (TV), AI SENSI DELL’ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DA 78 MW MW (348,16 MWH) E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. RIF. PRATICA: BESS 04-2025. RILASCIO PARERE.		
Mittente:	Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana		
Numero allegati:	2		
Nome file allegati:	3888924.pdf Segnatura.xml		