



Inviata tramite PEC: valutazioniambientali@supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Spett. le

REGIONE VENETO

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. V.I.A.

Calle Priuli – Cannaregio 99
30121 – Venezia

Inviata via PEC: opr.sun4@pec.it

e p.c. alla ditta OPR SUN 4 Srl

Inviata via PEC: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

e p.c. Comune di Adria (RO)

Oggetto: OPR SUN 4 SRL – Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato “Ca’ Bianca” – Comune di localizzazione Adria (RO).
Domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto: 34/24
Convocazione conferenza dei servizi
Ditta proponente: OPR SUN 4 SRL
INTEGRAZIONE ALLA NOTA INVIATA IN DATA 20/04/2026

Si fa seguito alle precisazioni fornite in sede di Conferenza di Servizi sincrona tenutasi nella mattinata del 20/04/2026 dalla ditta proponente OPR SUN 4 Srl, in cui è stato sottolineato che il perimetro dell'impianto fotovoltaico oggetto dell'autorizzazione è riportato nell'elaborato grafico “*Planimetria e sezione cavidotti interni*” rev.01 del 06/25, allegato alla presente, e prevede già la perimetrazione della recinzione dell'impianto fotovoltaico all'esterno della fascia di rispetto della condotta idrica DN 70 esistente.

In virtù di quanto sopra la scrivente Società rettifica esprime il proprio parere favorevole per le opere di progetto, con le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. necessità di mantenere una distanza minima planimetrica dei nuovi cavidotti di progetto della società in indirizzo dalle condotte idriche sufficiente pari ad almeno 1,5 metri per garantire una corretta manutenzione;





2. le intersezioni tra le tubazioni acquedottistiche con i nuovi cavidotti di progetto dovranno avvenire perpendicolarmente (a livello planimetrico) e ad una distanza altimetrica di almeno 1 metro al fine di consentire le future operazioni di manutenzione. I cavidotti di progetto dovranno trovarsi al di sotto dei sottoservizi esistenti di competenza della scrivente;
3. necessità del mantenimento di una quota di ricoprimento delle tubazioni esistenti di competenza della scrivente di almeno 90 cm nei tratti che saranno oggetto di modifica del piano stradale;
4. necessità della messa in quota di tutti i chiusini a servizio delle reti idriche presenti sui sedimi oggetto di intervento con nuova pavimentazione.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti

Monselice (PD) lì, data firma digitale

Il Responsabile del Settore Idrico

Ing. Andrea Maestri



ANDREA MAESTRI
20.04.2026
15:29:20
GMT+02:00

Allegati:

- Planimetria rete idrica_TAV.1-TAV.2-TAV.3;
- Legenda rete idrica;
- Planimetria e sezioni cavidotti interni rev.01 del 06/25.

Rif. pratica: dott. Riccardo Trivellato

Email: riccardo.trivellato@acquevenete.it







