



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est

Prot. vedi file segnature xml allegato
VIA PEC

Class. X.1.6

REGIONE DEL VENETO

Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: OPR SUN 4 S.R.L. – Adria (RO)
Procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 per impianto fotovoltaico di 24,9 MW e relative opere connesse denominato "Cà Bianca"
Codice progetto 34/24
Contributo istruttorio per Conferenza di Servizi sincrona del 20/04/2026.

Si fa riferimento alla nota prot. reg. n. 151873 del 08/03/2026, con la quale codesta Autorità competente ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità sincrona finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

Con riguardo agli aspetti di competenza, di cui alle Valutazioni conclusive del Comitato Tecnico Regionale VIA, si evidenzia quanto segue.

Si ribadisce quanto già valutato in sede di Comitato VIA riguardo:

- 1) la completa ed esaustiva documentazione prodotta relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo; non sussistono pertanto elementi tecnici di rilievo;
- 2) la conformità del progetto ai requisiti tecnici e normativi vigenti di cui alla L.R. 17/09 per gli aspetti illuminotecnici, nel merito dei quali pertanto non sussistono elementi tecnici di rilievo;
- 3) l'esaustività dell'analisi dell'impatto dovuto ai campi elettromagnetici generati dall'opera, per i quali non sussistono ulteriori elementi tecnici di rilievo;
- 4) i livelli di rumore previsti per la fase di esercizio, che risultano contenuti e rispettosi dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale; si ribadisce che per le fasi di cantiere il proponente dovrà garantire il rispetto dei limiti o, in subordine, richiedere le necessarie autorizzazioni in deroga per attività temporanee nel rispetto dei regolamenti locali.

Con riguardo al PMA, si evidenzia che prima dell'avvio dei lavori il PMA definitivo deve essere obbligatoriamente concordato con ARPAV, con particolare riferimento alle campagne di ante-operam.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente **FRANCESCA BERGAMINI**
dott.ssa Francesca Bergamini

17-04-2026
11:39:05
GMT+02:00



Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile dell'istruttoria: USACE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e
Controlli Preventivi Ovest (USACO)
Via Lissa, 6 30174 Venezia Mestre Italia
PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it