

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Prot. N. 6483

Verona, 02/05/2023



Spett.le Società:

ROTTAMI METALLI ITALIA Spa
C/O Legale Rapp. Franco Sessoambiente@rmispa.com
andreatreu@ripaengineering.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Pratica n. 43969/2022Premesso che il Richiedente sottoelencato di seguito denominato *Concessionario*,

Ditta	C.F.	Indirizzo res.	Cap	Comune	Prov.
ROTTAMI METALLI ITALIA SPA	03714080235				

con domanda pervenuta in data 17/10/2022, prot. n. 11795, ha chiesto la seguente autorizzazione idraulica per:

Pratica n. 43969/2022 - Parere Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Totale canone annuo: € 0,00**Esaminata** la documentazione presentata;**Vista** la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002 (delega amministrativa della Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica per la gestione del Demanio Idrico);**Vista** la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2510 dell'8 agosto 2003;**Visti** il R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modifiche e integrazioni;**Visto** lo Statuto consorziale;**Ritenuta** la richiesta di autorizzazione ammissibile;**SI AUTORIZZA**

quanto richiesto, ai soli ed esclusivi fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati o Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari e subordinatamente all'accettazione ed osservanza delle condizioni di seguito riportate.



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Condizioni Particolari:

- 1) La Ditta potrà eseguire quanto realizzato solamente a seguito di un incontro in loco con il personale del Reparto Manutenzioni Zona Sud, in cui verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il rispetto di quanto prescritto, e per concordare la corretta quota posa del manufatto del ponte carrabile da realizzare. La richiesta di sopralluogo congiunto dovrà avvenire in sede di invio della documentazione di INIZIO LAVORI.

Condizioni Tecniche, Costruttive e di Gestione

- 2) La ditta dovrà realizzare i lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli elaborati di progetto presentati, che formano parte integrante della presente autorizzazione, risultando responsabile delle condizioni statiche delle opere e di eventuali manomissioni al corso d'acqua interessato ed ai manufatti idraulici esistenti.

- 3) I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali. Resteranno a carico della ditta tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente autorizzazione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dall'Ufficio Manutenzioni del Consorzio.

- 4) Nessuno scarico potrà essere immesso nel corso d'acqua limitrofo e nessuna ulteriore opera o piantumazione potranno essere effettuate senza la preventiva autorizzazione.
- 5) La ditta richiedente dovrà limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo.
- 6) La ditta dovrà ripristinare, al termine dei lavori, l'originario stato dei luoghi e sgomberare eventualmente l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature.
- 7) La ditta è tenuta ad eseguire, in forma continuativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.
- 8) Il volume di invaso complessivo delle acque meteoriche, provenienti dalla superficie scolante di mq. 119.706 non dovrà essere inferiore a mc. 5.405, per quanto attiene le vasche di laminazione, il loro fondo dovrà essere mantenuto ad una quota di almeno 50 cm maggiore rispetto alla massima escursione della falda freatica riscontrata in sede esecutiva.
- 9) Sono previsti n. 3 punti di scarico, per una portata complessiva di 60 l/s, così suddivisa:
- Scarico n. 1: 33 l/s (tubo diam. 160 mm.)
 - Scarico n. 2: 24 l/s (tubo diam. 160 mm)
 - Scarico n. 3: 2 l/s (tubo diam. 100 mm.)
- 10) La parte terminale delle tubazioni di scarico nel rispettivo scolo di recapito dovrà essere sagomata in linea con la sponda e, la sponda stessa, dovrà essere rivestita, se necessario, in pietrame trachitico di opportuna pezzatura, per ml. 2.00 a monte ed a valle del tubo di scarico, senza produrre restringimenti di sezione.



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

- 11) La ditta dovrà lasciare sempre libera una fascia di mt. 5,00 dal ciglio dello scolo interessato e dovrà consentire sempre l'accesso ed il transito del personale e dei mezzi operativi del Consorzio e gli eventuali lavori di manutenzione.
- 12) La fascia di rispetto potrà essere utilizzata per il deposito del materiale proveniente dallo scavo o, in alternativa, la ditta dovrà mettere a disposizione, nei tempi e nei modi richiesti, un mezzo per il trasporto a rifiuto del materiale scavato.
- 13) La ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene del corso d'acqua interessato.
- 14) La ditta dovrà comunicare al Consorzio, a mezzo lettera o fax, la data di inizio e fine lavori.

Condizioni Amministrative e di Legge

- 1) **A garanzia dei lavori oggetto di autorizzazione dovrà essere prodotta una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa, a prima richiesta), a favore del Consorzio, dell'importo di Euro 50.000 (euro cinquantamila/00). La polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto accertamento, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione degli stessi.**
- 2) L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando – a giudizio insindacabile del Consorzio – ciò sia ritenuto necessario per motivi di interesse idraulico o generale, senza che la ditta richiedente possa accampare diritti o compensi di sorta.
- 3) Nel caso in futuro, a seguito di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria, sul collettore interessato dai lavori in oggetto, si dovessero rendere necessarie modifiche e/o spostamento delle opere autorizzate, ciò dovrà essere fatto a cura e spese della ditta che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio ed a nome di eventuali futuri aventi causa. In caso di inadempienza si interverrà d'ufficio con addebito delle spese, alla cui riscossione, si procederà con le norme e con i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.
- 4) L'autorizzazione è rilasciata a tutto rischio e pericolo della ditta richiedente ed il Consorzio non sarà mai nè verso di essa, nè verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera autorizzata. A tale scopo la ditta, con la firma per accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.
- 5) La ditta è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di proprietà entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo dell'autorizzazione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la presente verso il Consorzio.
- 6) Oltre alle condizioni contenute nel presente atto la ditta è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8.5.1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, dei D. L. Vo n. 152/1999.
- 7) Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente sono a carico della ditta.



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

- 8) Il presente provvedimento dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Ing. Andrea De Antoni

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano De Pietri

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La ditta dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa autorizzazione. Per rendere efficaci gli obblighi di cui al presente provvedimento, copia dello stesso dovrà essere allegato agli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà. A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche di una sola delle sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Verona, li 12/05/2023

La ditta

(firma leggibile)