



m.it.COM-RO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006962.12-05-2026



ALLEGATO 6

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO

- UFFICIO PREVENZIONE INCENDI -

Rovigo, data del protocollo

Alla Regione Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

e p.c. A Pvexo Vele srl
pvexovelesrl@pec.it

allegati n. 00

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici. Istanza di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Adria (RO).
Comune di localizzazione impianto: Adria (RO).
Comuni interessati dalle opere di connessione: Adria (RO).
Richiedente: PVEXO VELE S.r.l. con sede in Via Ostiense, 131L – 00154 Roma – P.I. 17149531000.
Codice di rintracciabilità di Terna S.p.A.: 202305822.
Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 2024.09.
Comunicazione di riavvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona.

Con riferimento alla comunicazione di codesto Ufficio del 11-05-2026 prot. n. 0265547 di cui oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 6879 del 11-05-2026, si comunica che nella documentazione visionata al link: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/XXQGnPMdH53CoET> non sono presenti richieste relative a procedimenti di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 quali, ad esempio, la Valutazione del progetto e/o S.C.I.A. (ad es. per attività 48.1.B) ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011 ovvero istanza di nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 7 di cui al DM 07-08-2012 (mancano infatti diversi allegati, tra cui il modulo PIN1 2023 Valutazione del progetto/PIN 2 SCIA 2023/PIN 5-2023 Richiesta N.O.F., la copia di attestazione di pagamento, ed altra documentazione necessaria all'istruzione dell'istanza come ad esempio relazione tecnica specifica ed elaborati di cui al DM 07-08-2012). Ciò, presumibilmente, dal momento che l'installazione di impianti BESS non rientra tra le attività soggette ai controlli di cui al citato Decreto.

Tuttavia, nel documento denominato "P_31 Relazione antincendio_R01-signed-signed" viene indicata la presenza di trasformatori ad olio, che configurerebbero l'attività di cui al punto 48.1.B dell'Allegato I al citato DPR 151/2011

Per quanto sopra si evidenzia che, per l'avvio del procedimento di prevenzione incendi, è pertanto necessario acquisire (documentazione che dovrà essere trasmessa attraverso codesto Ufficio in formato pdf.p7m ovvero attraverso il SUAP di Adria), la richiesta di Valutazione del Progetto ai sensi del citato DPR 151/2011, art. 3 (modello PIN 1-2023), corredata dalla documentazione prevista ai sensi del D.M.7/8/2012 ovvero istanza di nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 7 di cui al DM 07-08-2012 (PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.)

Solo successivamente questo Comando potrà esprimere il parere di competenza non essendo sufficiente quanto visionato fino ad ora.

Si rimane in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

IL COMANDANTE
(FABBRICATORE)
firmato digitalmente ai sensi di Legge



RC/gh

m i t .COM-RO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007377.20-05-2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO
- UFFICIO PREVENZIONE INCENDI -

Rovigo, data del protocollo

Alla Regione Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

e p.c. A Pvexo Vele srl
pvexovelesrl@pec.it

allegati n. 00

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici. Istanza di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Adria (RO).
Comune di localizzazione impianto: Adria (RO).
Comuni interessati dalle opere di connessione: Adria (RO).
Richiedente: PVEXO VELE S.r.l. con sede in Via Ostiense, 131L – 00154 Roma – P.I. 17149531000.
Codice di rintracciabilità di Terna S.p.A.: 202305822.
Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 2024.09.
Comunicazione di riavvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona.

ERRATA CORRIGE

Con riferimento alla comunicazione di questo Comando prot. n. 6962 del 12-05-2026, viste le comunicazioni telefoniche intercorse con codesto Ufficio, visionato il link: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/XXQGnPMdH53CoET>, in effetti si rileva la presenza del file "I_13 Nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art(1) Livello1"; ciò nonostante, al fine del perfezionamento dell'istanza formale e dell'inizio del procedimento, è necessario che venga prodotta, a mezzo SUAP e/o attraverso codesto Ente in formato pdf.p7m o similare, tutta la documentazione di seguito barrata:

[X] - **MOD. PIN 5 – 2023 RICHIESTA NOF** firmato in calce e/o digitalmente dal sig. Fontana Filippo in quanto quello allegato all'istanza (*semplice .pdf*) trattasi di modello PIN 5 – 2018 RICHIESTA NOF (*modello non corretto in quanto dal 01/03/2023, ai sensi della circolare DCPREV N. 798 del 19-01-2023, si accettano solamente modelli PIN 5 - 2023 RICHIESTA NOF*); nel modello dovrà essere inoltre indicato l'esatto indirizzo in cui insiste la ditta;

[X] – **N. 1 MARCA DA BOLLO DA 16,00 €**

[X] - **BOLLETTINO DI VERSAMENTO PAGOPA di € 126,00** (istanza di N.O.F. per n. 1 attività 48.1.B dell'allegato I al DPR 151/2011) in quanto non allegato all'istanza

Nulla Osta Fattibilità					
Codice	attività	regola Tecnica	importo	quantità	totali Importo
48.1.B	Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc	Modalità Standard	126.00	1	126.00
Nulla Osta Fattibilità				Totale Parziale	126.00
				Totale	126.00

Tel. 0425.398955

e-mail: comando.rovigo@vigilfuoco.it

pec: com.prev.rovigo@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO

- UFFICIO PREVENZIONE INCENDI -

- [X] - **DOCUMENTO DI IDENTITA'** del titolare dell'attività e dei professionisti in quanto non allegati all'istanza
- [X] - **DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al DM 07-08-2012 (in formato file pdf.p7m)** in quanto quella allegata all'istanza e presente al link https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/XXQ_GnPMDH53CoET risulta essere semplici file in .pdf

Si rimane in attesa di cortese riscontro in merito.

RC/gb

IL COMANDANTE
(FABBRICATORE)
firmato digitalmente ai sensi di Legge



m i t .COM-RO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013473.15-09-2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO

Rovigo, data del protocollo

A Regione Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione Comunitaria,
Cultura e Turismo
Direzione Energia
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
energia@pec.regione.veneto.it

allegati n. 01

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici.
Istanza di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Adria (RO).
Comune di localizzazione impianto e dalle opere di connessione: Adria (RO).
Richiedente: PVEXO VELE S.r.l. con sede in Via Ostiense, 131L – 00154 Roma – P.I. 17149531000.
Codice di rintracciabilità di Terna S.p.A.: 202305822.
Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 2024.09.
Riattivazione dei termini procedimentali a seguito presentazione delle integrazioni documentali e richiesta pareri.

PRATICA N° 20054 intestata a PVEXO VELE SRL via Traversagno snc, Adria

Trasmissione parere

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio di pari oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 13242 del 10-09-2026 (Vs rif. 0505052 del 10-09-2026), facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questo Ufficio prot. n. 13126 del 24-09-2024, prot. n. 6962 del 12-05-2026, prot. n. 7377 del 20-05-2026 si trasmette in allegato il parere al N.O.F. prot. n. 11638 del 03-08-2026, presentato a questo Comando tramite il SUAP di Adria con prot. n. 7835 del 29-05-2026

IL COMANDANTE
(FABBRICATORE)

firmato digitalmente ai sensi di Legge



m.it.COM-RO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011638.03-08-2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO

Rovigo, data del protocollo

AL SUAP DI ADRIA
suap.ro@certpec.camcom.it

Prat. PI N° 20054
Ist. n. 7835
del 29/05/2026

e, p.c.

A FONTANA FILIPPO
pvexovelesrl@pec.it

Allegati n. 00

OGGETTO: Trasmissione pratica n. 17149531000-27052026-1745

Istanza di nulla osta di fattibilità ai fini antincendio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151

Ditta: PVEXO VELE SRL

sita in: VIA TRAVERSAGNO SNC, 45011 Adria

Attività di cui al DPR 151/2011:

48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

Con riferimento alla domanda di nulla osta di fattibilità presentata da codesta Ditta limitata ai seguenti aspetti di prevenzione incendi:

- ☒ ubicazione;
- ☒ comunicazioni e separazioni;
- ☒ accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- ☒ caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- ☐ resistenza al fuoco;
- ☐ reazione al fuoco;
- ☐ compartimentazione;
- ☒ vie esodo;
- ☐ sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- ☒ aree ed impianti a rischio specifico;
- ☒ impianti elettrici di sicurezza;
- ☐ illuminazione di sicurezza;
- ☒ mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- ☒ impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- ☒ segnaletica di sicurezza;
- ☐ altro _____;

da parte di questo Comando si evidenzia che sono stati esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e che, pur ritenendo in linea di massima idonee le soluzioni progettuali sui singoli aspetti di P.I. sopra indicati, al fine di evitare fraintendimenti o interpretazioni errate, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

1. Sia garantita la presenza di un'area adeguata alla movimentazione dei mezzi di soccorso: tali mezzi dovranno poter manovrare e avere la possibilità di fare inversione di marcia.
2. Dovrà essere fornita attestazione a firma del sindaco o perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, che dimostri la rispondenza dell'area dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche in accordo con il punto 1 del Capo I, Titolo I dell'Allegato al DM 15 luglio 2014 e ss.mm.ii.
3. Dovranno essere presentati elaborati grafici conformi all'allegato I del DM 07 agosto 2012, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
4. La valutazione del rischio dovrà includere il rischio di formazione di atmosfere esplosive, come indicato al Titolo II, punto 2.3 della nota DCPREV prot. n. 21021 del 23/12/2024 "Linee Guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System – BESS")".
5. Dovrà essere predisposta un'analisi di sicurezza per la valutazione degli incidenti tecnologici, come incendi, esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi a seguito di eventi calamitosi di matrice naturale connessi ad eventi naturali (NATECH), come indicato al Titolo IV, punto 1 della nota DCPREV prot. n. 21021 del 23/12/2024 "Linee Guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS")".
6. Sia specificato se è prevista la presenza di celle o moduli utilizzati in «second life», che implicano la ridefinizione delle prestazioni che possono essere eseguite in sicurezza e quindi considerate nominali per la nuova applicazione. Per tali sistemi deve essere garantita l'omogeneità delle caratteristiche delle celle/moduli che li compongono o, in alternativa, è necessario provvedere a gestire la differenza di prestazione dei vari componenti.
7. In base alle classi d'incendio individuate nella relazione tecnica, dovranno essere predisposti estintori che assicurino l'effettiva efficacia e compatibilità dello spegnimento sugli scenari di rischio individuati, curandone la tipologia, il posizionamento e il numero nel rispetto del punto S.6.6 del DM 03/08/2015 ss.mm.ii.
8. Per quanto non chiaramente ed esplicitamente indicato nella documentazione tecnico progettuale presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza applicabili previste dal DM 15 luglio 2014 e ss.mm.ii. e dalla Circolare DCPREV prot. n. 21021 del 23/12/2024 "Linee Guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (Battery Energy Storage System – BESS)".

Premesso quanto sopra nulla osta alla fattibilità di quanto previsto nella documentazione progettuale presentata

Con l'occasione si informa altresì che, ai soli fini antincendio, la presente nota:

- **NON costituisce atto di assenso al progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011** per cui il titolare dell'attività dovrà presentare apposita istanza di valutazione del progetto ai sensi del citato articolo;
- **NON equivale all'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività che resta subordinata all'effettiva presentazione della SCIA.**

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
(VD Marco SILVESTRONI)
firmato digitalmente ai sensi di legge



SILVESTRONI MARCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
03.08.2026 10:06:17
GMT+01:00

Per IL COMANDANTE a.p.c.
IL FUNZIONARIO VICARIO
(CALLEGARO)

documento firmato digitalmente ai sensi di legge



CALLEGARO ROBERTO
MINISTERO DELL'INTERNO
03.08.2026 15:41:41 GMT+01:00